

АКТ

№ «б/н» от « 11 МАЙ 2023 » 2023 г.

Мы нижеподписавшиеся:

представители Управляющей организации ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района»

Инженер ПТО Касперова Е.А.,

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Конов А.Н.,

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Мухаметжанов И.З.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №18 по Путевому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № с 1 по 18
 2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича
 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____
 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Инженер ПТО

Чистильщик

Чистильщик



Е.А. Касперова

А.Н. Конов

И.З. Мухаметжанов

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)